



**Legenda:**  
 -Desfăcerea tencuielilor interioare și exterioare a tuturor zidurilor intrucat sunt desprinse de zidurile de BCA și crape  
 -Refăcerea tencuielilor la interior cu mentinerea ca peretii marcați cu —  
 -Refăcerea tencuielilor la exterior cu termosistem sau cu tencuială simplă armată cu plasa Ø4/100/Ø4/100 pentru a o fixa în zidul de BCA, fiind în zona de influența mării  
 -În mortarul de tencuială nu se va folosi nisip de mare.

Verificator Expert	Nume	Semnatura	Cerinta
<b>S.C. STRUCTURA S.R.L.</b> J36/396/1994			
Sef proiect	Ing. RUSE DUMITRU	Scara: 1:50	BENEFICIAR: AUTORITATEA NAVALA CONSTANTA PORT, NR.1 Expertiza tehnica cladire sediu Capitania Portului Sulina
Proiectat	Ing. RUSE DUMITRU	Data: oct. 2017	
Desenat	Ing. RUSE DUMITRU		
Măsurile de intervenție Porter			Proiect nr.: 25/2017 Faza: expertiza
			R7