



Nr. 100 058

Data : 04.10.2018

APROBAT,

Director General ANR

Alexandru Mezei



AVIZAT,

Director Căpitanie Zonală Giurgiu

Florin Oprea



CAIET DE SARCINI

Pentru achiziție centrală termică pe gaz în condensatie

1. **Denumire** : Achiziție centrală termică pe gaz

Clasificare CPV : 39715000-7 Dispozitive de încălzire a apei și încălzire centrală, echipament pentru instalații de apă și canalizare; CPV: 45331100-7 Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală.

2. Context general:

Centrala termică VIADRUS G 100L, de pardoseală, pe gaz aflată în clădirea ANR din locatia București, B-dul Mărășești nr.26, sector 4, are durată normată de funcționare expirată, fiind montată și pusă în funcțiune în anul 2001.

3 Obiectivul :

Dotarea clădirii Autorității Navale Române din București, B-dul Mărășești nr.26, sector 4, cu centrală termică în condensatie, pe gaz, în vederea asigurării condițiilor optime de căldură în timpul anotimpului rece, precum și asigurarea apei calde menajere, necesare desfășurării activității optime în locație.

Clădirea de birouri de tip s+p+3, construită pe un teren de 125 mp, are o suprafață construită de 98,85 mp și o suprafață desfășurată de 473 mp.

Camera centralei termice se afla subsolul clădirii și dispune de aerisire naturală și iluminator, ce dă în curtea interioară.

1/2

4. Date tehnice :

- Centrală termică în condensatie, pe gaz, cu evacuare forțată a gazelor de ardere.
- Tip montaj: mural
- Puterea termică maximă la 50 °C/30 °C = 100 KW;
- Pompa de circulație și supape de siguranță;
- Eficiență termică utilă la 50/30 (nominal/min) – min. 100%;
- Temperatura de încălzire a apei (regim incalzire) – între 75-80°C;
- Presiune maxima apa 4 bari la 80°C;
- Tensiunea de alimentare c.a. 230V;
- Clasa de consum energetic: A;
- Grad de protectie IPX4D;
- Întocmire proiect;
- Autorizare ISCIR.

6. Cerințe:

- Demontarea/dezafectarea centralei termice de pardoseală existente;
- Furnizarea centralei termice în condensatie pe gaz, la standardele tehnice solicitate, la sediu ANR;
- Furnizarea materialelor auxiliare necesare montarii noii centrale, la sediul ANR ;
- Montarea centralei termice în condensatie, pe gaz, conform instructiunilor proprii cărții tehnice a producătorului;
- Efectuarea lucrărilor cu respectarea condițiilor de amplasament în camera dedicată, conform normelor în vigoare în domeniu;
- Probele, testele și verificările funcționării centralei/instalației se vor face în conformitate cu cerințele normativelor și prescripțiilor tehnice în vigoare-PTA1-2010;
- Respectarea termenelor de furnizare și execuție agreeate cu beneficiarul;
- Recepția va fi realizată conform regulamentului de recepție a lucrărilor în construcții și instalațiile aferente acestora(HG nr.273/1994). Comisia va fi numită de ANR.
- Garanție 24 luni de la data punerii în funcțiune.

7. Termene de executare lucrare: 15 zile de la semnarea contractului.

8. Gestiune contract:

Pe durata contractului furnizorul va colabora cu administratorul clădirii Autorității Navale Române din București, B-dul Mărășești nr.26, sector 4 .

8. Alte cerințe minime pentru furnizor:

Criterii de calificare :

1. Sa aibă înscris în certificatul constatator eliberat de către Registrul Comerțului activitatea care să-i permită furnizarea acestui tip de aparate, respectiv autorizat sa execute astfel de lucrări.

Documente anexate:

1. Copie conform cu originalul dupa certificatul de înregistrare la Registrul Comertului.

Sef sericiu Financiar Contabilitate Administrativ,
Marieta Hodoivoianu



Întocmit,
Steliana Rotaru



Inspector de specialitate gr.IA

2/2