



Nr. 84926

Data 12.08.2019

**CĂTRE TOȚI CEI INTERESAȚI**  
**RĂSPUNS SOLICITARE CLARIFICARE 2**

**Referitor:** Achiziție Directă „Stație de încărcare cu doi conectori pentru autovehicule electrice” publicată în SEAP, în Secțiunea „Publicitate Anunțuri”, cu număr anunț: ADV1096409 din data de 07.08.2019

Urmare a solicitării de clarificări transmise pe adresa de email [tartenie@rna.ro](mailto:tartenie@rna.ro) și înregistrată la Registratura ANR cu nr. 85201/09.08.2019, Autoritatea contractantă prezintă întrebarea și răspunsul aferent:

Nr.	Întrebare primită în data de	Întrebare	Răspuns
1.	09.08.2019	Unde este planificată instalarea stației de încărcare pentru vehicule electrice - în parcare exterioră sau la subsolul clădirii?	Instalarea se va face în parcare aflată la demisolul clădirii ANR din Constanța.
2.	09.08.2019	Autoritatea contractantă va pune la dispoziție instalația necesară (cu puterea aferentă) de la tablou până la locul unde se dorește instalarea stației?	Execuția instalației necesare conectării stației de încărcare la tabloul electric (cabluri, sisteme de prindere, protecții, manoperă, proiectare, etc) este în sarcina ofertantului, așa cum a fost solicitat prin caietul de sarcini.  În tabloul electric, aflat la demisol, există două circuite de rezervă, de 80A și 100A, oricare dintre acestea putând fi folosit pentru conectarea instalației.

**DIRECTOR GENERAL,**

Alexandru MEZEI



**ȘEF SERV. INV. ACHIZIȚII PUBLICE,**

Raluca Alina MUȘAT

